



제2015-034160-01호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2 Box 540 SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호
CF 8 & 32 (Ex e IIC / Ex tb IIIC) / 15-KA4BO-0256X

인증기준
고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 'Rombvägen 2 Box 540 SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품사양: 1, 2, 3, 3S, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13
- 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 없음.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 유지하기 위해서는 제품에 동봉된 설치 매뉴얼에 따라 설치가 되어야 함.
- 당 기구에 설치될 수 있는 것은 고정 설치 형 케이블만 허용 됨.
- 최적의 안정성을 위해, 설치 후 최소 24시간 이 경과하기 전에는 당 기구에 부하를 가하지 말 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2015 년 7 월 27 일

한국산업기술시험원장

