



제2015-034000-01 호

안 전 인 증 서

Roxtec International AB

Rombvagen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

CF16 (Ex e IIC, Ex tb IIIC) / 15-KA4BO-0296X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 'Rombvagen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- 피복 외장 및 비외장 원형 케이블 또는 전선관 통과용 Sealing Module
- 사용주위온도 : $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위

: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 방폭을 유지하기 위해서, 제품과 함께 동봉되는 설치 지침서를 숙지하여야 한다.
- 고정 설치를 위한 케이블만이 본 Cable Transit Device에 허용된다.
- 최고의 신뢰성을 위해, 설치 후 스트레스 환경에 케이블/파이프를 노출하기 전까지 24시간 이상을 기다리시오.

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2015 년 9 월 4 일

한국산업기술시험원장

