



제2018-027978-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C R S T 25 Ex(Ex e IIC) / 18-KA4BO-0336X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M32x1.5, 케이블 적용 범위: (3.6 ~ 12) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.


5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027979-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C R S T 25 Ex(Ex tb IIIC) / 18-KA4BO-0337X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M32x1.5, 케이블 적용 범위: (3.6 ~ 12) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.


5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027980-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C R S T 31 Ex(Ex e IIC) / 18-KA4BO-0338X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M40x1.5, 케이블 적용 범위: (4 ~ 17) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027981-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C RS T 31 Ex(Ex tb IIIC) / 18-KA4BO-0339X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M40x1.5, 케이블 적용 범위: (4 ~ 17) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027982-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C R S T 43 Ex(Ex e IIC) / 18-KA4BO-0340X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M50x1.5, 케이블 적용 범위: (4 ~ 23) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.


5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027983-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C RS T 43 Ex(Ex tb IIIC) / 18-KA4BO-0341X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M50x1.5, 케이블 적용 범위: (4 ~ 23) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.


5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027984-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C RS T 50 Ex(Ex e IIC) / 18-KA4BO-0342X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M63x1.5, 케이블 적용 범위: (8 ~ 30) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원





제2018-027985-01-1호

안전인증서

Roxtec International AB

Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Transit Device

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

C RS T 50 Ex(Ex tb IIIC) / 18-KA4BO-0343X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Rombvägen 2, Box 540, SE-371 23 Karlskrona, Sweden'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 당 기기는 원형 케이블용 관통 장비임.
- 나사산: M63x1.5, 케이블 적용 범위: (8 ~ 30) mm
- 사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발 방지를 위해 제품과 함께 제공되는 설치 지침을 준수하여야 함.
- 당 기기는 고정 설비용 케이블만 사용하여야 함.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEM 12.0014X issue No.4)와 함께 사용

2018년 6월 5일

한국산업기술시험원

