

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-SE.ПБ68.В.00365/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011061

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКСТЭК РУ".

Место нахождения: 117105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ НОВОДАНИЛОВСКАЯ, ДОМ 6, КОРПУС 1, ЭТАЖ 2, ПОМ. XXVIII, КОМ. 1.

ОГРН 1027739239296, Телефон +7 4952216220, факс: +7 4952216220, e-mail: info@ru.roxtec.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Roxtec International AB.

Место нахождения: ШВЕЦИЯ, Вох 540, SE-371 23 Karlskrona.

Телефон +46455366700, факс +4645582012, e-mail: info@roxtec.com.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходки кабельные универсальные несимметричные марки Roxtec, монтаж согласно инструкции по монтажу, состав проходов согласно приложению, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.90.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8547 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости проходки при односторонней горизонтальной и вертикальной заделке, с теплоизоляцией выполненной из минеральной ваты толщиной 120 мм, смонтированной со стороны огневого воздействия - ИЕТ60.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-794/12-2019 выдан 26.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРИБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 519-СС/09-2019 от 19.09.2019 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.12.2019

по

26.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Белов Максим Сергеевич

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-SE.ПБ68.В.00365/19

(обязательная сертификация)

№ 0021655

### Приложение №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ОК 005 (ОКП): 27.90.12 8547 90 000 0	Проходки кабельные универсальные несимметричные марки Roxtec, в составе:	Техническая документация изготовителя
27.90.12 7326 90 980 7	Стальные рамы, типов: S, SF, SRC, SBTB, B, G, GH, GH BG, GH FL 100, GH FL 100 BG, GKO, GHM, SLR, SLFR, SLRS, SLFRS, SLFO/RI	Техническая документация изготовителя
27.90.12 7326 90 980 7	Пластины разделительные стальные типа Stayplate	Техническая документация изготовителя
27.90.12 4016 93 000 5	Уплотнительные модули, типов: RM, RM EMC, RM BG, RM BG B, круглые муфты, типов: R, RS, RS OMD, H3	Техническая документация изготовителя
27.90.12 4016 93 000 5	Блоки компрессионные, типов: Wedge 60, Wedge 120, Wedge kit	Техническая документация изготовителя
27.90.12 4008 11 000 0	Лента уплотнительная типа TSL, габаритами 15x6 мм	Техническая документация изготовителя
27.90.12 6806 90 000 0	Минеральная вата, толщиной 120 мм, плотностью не менее 100 кг/м <sup>3</sup>	Техническая документация изготовителя



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Белов Максим Сергеевич

инициалы, фамилия