

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-SE.ПБ68.В.00367/19

(обязательная сертификация)

№ 0021657

Приложение №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 005 (ОКП)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
Код ОК 005 (ОКП): 27.90.12 8547 90 000 0	Проходки кабельные универсальные симметричные марки Roxtec, в составе:	Техническая документация изготовителя
27.90.12 7326 90 980 7	Стальные рамы, типов: S, SF, SRC, SBTB, B, G, GH, GH BG, GH FL 100, GH FL 100 BG, GKO, GHM, SLR, SLFR, SLRS, SLFRS, SLFO/RI	Техническая документация изготовителя
27.90.12 7326 90 980 7	Пластины разделительные стальные типа Stayplate	Техническая документация изготовителя
27.90.12 4016 93 000 5	Уплотнительные модули, типов: RM, RM EMC, RM BG, RM BG B	Техническая документация изготовителя
27.90.12 4016 93 000 5	Блоки компрессионные, типов: Wedge 60, Wedge 120, Wedge kit	Техническая документация изготовителя
27.90.12 4008 11 000 0	Лента уплотнительная типа TSL, габаритами 15х6 мм	Техническая документация изготовителя



М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Белов Максим Сергеевич

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-SE.ПБ68.В.00367/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011063

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКСТЭК РУ".

Место нахождения: 117105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ НОВОДАНИЛОВСКАЯ, ДОМ 6, КОРПУС 1, ЭТАЖ 2, ПОМ. XXVIII, КОМ. 1.

ОГРН 1027739239296, Телефон +7 4952216220, факс: +7 4952216220, e-mail: info@ru.roxtec.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Roxtec International AB.

Место нахождения: ШВЕЦИЯ, Box 540, SE-371 23 Karlskrona.

Телефон +46455366700, факс +4645582012, e-mail: info@roxtec.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходки кабельные универсальные симметричные марки Roxtec, монтаж согласно инструкции по монтажу, состав проходок согласно приложению, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.90.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8547 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости проходки при двусторонней симметричной горизонтальной и вертикальной заделке глубиной не менее 200 мм – IET120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-796/12-2019 выдан 26.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 519-СС/09-2019 от 19.09.2019 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.12.2019

по

26.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Белов Максим Сергеевич
инициалы, фамилия