



Серія СВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001409-22

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Термін дії з 13 липня
Valid from / valid until

2022 до 12 липня 2025

4016 93 00 90

Продукція
Product

Проходки кабельні «ROXTEC», у складі: рами типів B, G, S та їх модифікації; гільзи типів SL, SLF та їх модифікації; ущільнювачі-муфти типу RS, R, H; ущільнювачі-модулі типу RM; ущільнювачі-компресійні блоки типу Wedge з комплектуючими

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.20 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо класів вогнестійкості: - EI 150 – для проходок кабельних «ROXTEC», що складаються з рам типів G (включно з модифікацією GH) або S чи ущільнювачів-муфт типу RS з гільзами типів SL або SLF (за винятком рами G 6x1 (EI120), ущільнювачів-муфт типів RS 300 (EI 90), RS 125 (EI 90), RS 100 (EI 90), RS 75 (EI 90), RS 68 (EI 90)); - EI120 – для проходок кабельних «ROXTEC», що складаються з ущільнювачів-муфт типу R з гільзами типів SL або SLF; - EI120 – для проходок кабельних «ROXTEC», що складаються з рами типу B або ущільнювачів-муфт типу H з гільзами типів SL або SLF. Проходки кабельні виконані шляхом ущільнення з обох боків прорізу огорожувальної конструкції або протипожежної перешкоди товщиною не менше 150 мм

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Фірма «ROXTEC INTERNATIONAL AB» (Швеція)
адреса: Box 540, S-37123 Karlskrona, Sweden
адреса виробництва: Rombvägen 2, SE-371 65, Lyckeby, Sweden

Сертифікат видано
Certificate issued

Фірма «ROXTEC INTERNATIONAL AB» (Швеція)
адреса: Box 540, S-37123 Karlskrona, Sweden

Додаткова інформація
Additional information

Проходки кабельні «ROXTEC», що виробляються серійно з 13.07.2022 до 12.07.2025. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 06.12.2016 № LZP05-01568/16/Z00NЗР, від 05.12.2016 № LZP03-01568/16/Z00NЗР ВЛ «Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych» (Республіка Польща), угода про співробітництво від 14.03.2019 № 116-19 між ВЛ «Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych» та Держцентром, від 23.09.2014 № PGA10404, від 21.11.2012 № PG12292rev2 ВЛ «The Danish Institute of Fire and Security Technology» (Королівство Данія), угода про співробітництво від 31.01.2022 № 56-22 між ВЛ «The Danish Institute of Fire and Security Technology» та Держцентром. Акт обстеження виробництва від 11.07.2022 № 1489, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.07.2022 № 11135с4, Експертне рішення від 13.07.2022 № 11135с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник директора центру –
начальник відділу

Керівник
Head

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301462

